

Regelungen zum Notausgang der Raumschießanlage

Laut unseres Gutachters war es erforderlich, dass wir in unsere Raumschießanlage einen Notausgang einbauen. In enger Abstimmung mit dem Gutachter was die Position und die Ausführung betrifft, wurde dieser nun fertig gestellt.

Der Notausgang der RSA öffnet sich in den Freistand der 25m Anlage im 1. OG.

Das bedeutet natürlich, dass der Schießbetrieb im Freistand der 25m Anlage aber auch der 50m Anlage eine Etage drüber sofort eingestellt werden muss, wenn die Notausgangstür geöffnet wird. Wenn das der Fall ist, dann ertönt sowohl ein akustisches Signal (das auch mit Gehörschutz zu hören ist) als auch ein optisches. Auf beiden Bahnen der 25m Anlage ist ein Blink- bzw. Blitzlicht direkt neben der Trennmauer installiert. Auf der 50m Anlage befindet sich das Blitzlicht rechts an der Wand. Sollten diese Signalisierungen anspringen, dann muss das Schießen sofort eingestellt werden! Also Waffen sofort entladen und Sicherheit herstellen, da sich möglicherweise Menschen in der Schießbahn befinden können oder bald befinden werden. Entsprechende Hinweisschilder sind in allen Bereichen angebracht.

Signalisierung in der 25m Raumschießanlage



Signalisierung am 25m Freistand



Signalisierung am 50 m Freistand

